



LEGENDA : — Topná voda 45°C (zdroj max.55°C)  
: - - - Vratná voda 40°C

LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

POS.	NÁZEV - TYP	PARAMETRY	KS	PAZNÁMKA
1	TEPELNÉ ČERPADLO TEPELNÝ VÝKON - 9kW	230V	1	
2	TROJCESTNÝ VENTIL		1	
3	ZÁSOBNÍK OHŘEVU TV, 500l, VÝMĚNÍK 1,9+1,3m2	EL. VLOŽKA 3kW	1	STÁVAJÍCÍ
4	AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK, 200l		1	STÁVAJÍCÍ
5	TLAKOVÁ EXPANSNÍ NÁDOBA - VYTÁPĚNÍ		1	STÁVAJÍCÍ
6	TLAKOVÁ EXPANSNÍ NÁDOBA - TV		1	STÁVAJÍCÍ

PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div></div><div>PK Interklíma s.r.o. Dražkovice 108, 533 33 Pardubice Kancelář: Klášterní 827, 530 02 Pardubice IČ: 020 945 856 e-mail: pk_interklíma@centrum.cz</div></div>		
Ing. Karel Puháný		Ing. Karel Puháný	Ing. Karel Puháný			
INVESTOR: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany				FORMÁT	2x A4	Č. KOPIE
MÍSTO STAVBY:				DATUM	03.2023	
INSTALACE NOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DVOUBYTOVÝ DŮM TYP I				ÚČEL	DPS	
				MĚŘÍTKO	1 : 25	
				Č. ZAKÁZKY	-	
				ZMĚNA		
F.1.4.1 VYTÁPĚNÍ				ČÁST PD	ČÍSLO VÝKRESU	
PŮDORYS STROJOVNY				F.1.4.1		02