



LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

POS.	NÁZEV - TYP	PARAMETRY	KS	PAZNÁMKA
1	TEPELNÉ ČERPADLO TEPELNÝ VÝKON - 9kW	230V	1	
2	TROJCESTNÝ VENTIL		1	
3	ZÁSOBNÍK OHŘEVU TV, 500l, VÝMĚNÍK 1,9+1,3m ²	EL. VLOŽKA 3kW	1	STÁVAJÍCÍ
4	AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK, 200l		1	STÁVAJÍCÍ
5	TLAKOVÁ EXPANSNÍ NÁDOBA - VYTÁPĚNÍ		1	STÁVAJÍCÍ
6	TLAKOVÁ EXPANSNÍ NÁDOBA - TV		1	STÁVAJÍCÍ

LEGENDA :

- KULOVÝ KOHOUT
- ZPĚTNÁ Klapka
- FILTR ZÁVITOVÝ
- POJISTNÝ VENTIL
- VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- AUTOMAT. ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- TEPLOMĚR 0-120° C
- TLAKOMĚR 0-1 MPa + PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div></div><div>PK Interklíma s.r.o. Dražkovice 108, 533 33 Pardubice Kancelář: Vlnímova 827, 530 02 Pardubice IČ: 000 000 000 tel: 603 945 855 e-mail: pk_interklima@centrum.cz</div></div>			
Ing. Karel Puháný		Ing. Karel Puháný	Ing. Karel Puháný	<div></div>			
INVESTOR: Domov sociálních služeb Slatiňany, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany							
MÍSTO STAVBY:							
INSTALACE NOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DVOUBYTOVÝ DŮM TYP I							
F.1.4.1 VYTÁPĚNÍ							
SCHÉMA ZAPOJENÍ				ČÁST PD	F.1.4.1	ČÍSLO VÝKRESU 03	
				FORMÁT		2x A4	Č. KOPIE
				DATUM		03.2023	
				ÚČEL		DPS	
				MĚŘÍTKO		nemá	
				Č. ZAKÁZKY	-		
				ZMĚNA			